

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу»

Филиал ЦЛАТИ по Ивановской области

Испытательная лаборатория

153002, г. Иваново, ул. 9 Января, 7а
т/ф (4932) 37-53-55, 37-32-63
e-mail: ivanovo_clati@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512271

Экз. № 1

ПРОТОКОЛ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБ ВОДЫ №5/1в/9

Страница 1, всего страниц 1.

Заказчик МП «Лежневский Водоканал»

Предприятие МП «Лежневский Водоканал»

Адрес Ивановская область, п. Лежнево, ул. Октябрьская д. 32

Объект испытаний природная вода

Дата отбора проб 18.01.2021 г.

Дата поступления в филиал 18.01.2021 г.

Дата выполнения анализа 18.01.2021 г. – 22.01.2021 г.

Место отбора пробы проба № 9 - артезианская скважина на ул. Оборонной.

Акт приемки проб № 5/1 от 18.01.2021 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Методика	Результат анализа с указанием погрешности (при $P = 0,95$)	ПДК (СанПиН 2.1.4.1074 -01)
				проба № 9	
1.	Мутность	Ем/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05	2,10±0,42	2,60
2.	Цветность	градус цветности	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04	7,3±2,9	20
3.	Запах 20° С	баллы	РД 52.24.496 – 2018	1	2

Средства измерения:

спектрофотометр UNICO, зав. № KRX1610161016, свидетельство № 2020-265/958 до 14.07.2021.

Зав. лабораторией

" 26 " 01 2021 г.



С.В. Моторина

Сведения, приведенные в протоколе, относятся только к данной пробе.
Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения филиала